

BỘ CÔNG THƯƠNG

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3 2 2 2** /QĐ-BCT

Hà Nội, ngày **25** tháng **10** năm 2019

TỔNG CỤC HẢI QUAN
ĐẾN số: 58050
Ngày: 30-10-2019
Chuyển: GD
Lưu hồ sơ: GD

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư,
nguyên liệu trong nước đã sản xuất được

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 2840/QĐ-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được;

Căn cứ Công văn số 7551A/BCT-KH ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Bộ Công Thương về việc Hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được;

Căn cứ đề nghị của Sở Công Thương Hà Nội tại Công văn số 4561/SCT-QLCN ngày 20 tháng 9 năm 2019 về việc đề nghị bổ sung sản phẩm của Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện vào Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục bổ sung máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Danh mục này làm căn cứ để các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 2840/QĐ-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.

Điều 3. Trong quá trình thực hiện, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty và Hiệp hội


ngành nghề tiếp tục đề xuất với Bộ Công Thương đề điều chỉnh, bổ sung Danh mục phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT; TC; NN&PTNT; Y tế; GTVT; TT&TT; XD; KHCN; UBQLVNN;
- Ngân hàng Nhà nước;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các TĐ, TCT 90,91;
- Website BCT;
- Lưu: VT, KH (3)

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Cao Quốc Hưng

Phụ lục

**DANH MỤC BỔ SUNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, VẬT TƯ, NGUYÊN LIỆU TRONG NƯỚC ĐÃ SẢN XUẤT ĐƯỢC
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3 2 2 /QĐ-BCT ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)**

Mã số theo biểu thuế nhập khẩu	Nhóm	Phân nhóm	Tên mặt hàng	Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật	Tỷ lệ phần trăm chi phí sản xuất trong nước (%)
8504	40	30	Thiết bị nguồn - 48VDC dùng cho hệ thống viễn thông	<ul style="list-style-type: none"> - Ký hiệu : ZXDU68B301 V5.0 - Hệ thống chỉnh lưu từ nguồn AC sang nguồn DC - Điện áp AC vào : (70 ~ 300)VAC - Tần số làm việc (45 ~ 66)Hz - Hiệu xuất đầu vào: ≥ 0.99 (50%~100% tải) - Điện áp DC đầu ra : -53.5 VDC (Dải điện áp điều chỉnh : -41.5V ~ -58.5V) - Công suất đầu ra : 15KW - Dòng điện đầu ra lớn nhất : 300A - Hiệu suất : $\geq 95.5\%$ - Bộ chỉnh lưu : 5 bộ ZDX3000 + Nguồn vào : (70 ~ 300)VAC + Nguồn ra : -41.5 V ~ -58.5 VDC + Công suất lớn nhất 3000W/bộ - Bộ giám sát tập trung CSU501B: + Giám sát và điều khiển các thiết bị Ác quy, bộ chỉnh lưu, nguồn điện, môi trường làm việc.. + Cài đặt các thông số + Hiện thị các thông số, lỗi, chế độ làm việc tại chỗ hoặc từ xa qua trình duyệt WEB - Kích thước : 6U x 19" x 360mm (Cao x rộng x sâu) - Trọng lượng khung: ≤ 30 kg; Trọng lượng khối chỉnh lưu : 2 kg/bộ - Nhiệt độ làm việc : -40°C~+65°C - Nhiệt độ lưu kho : -40°C~+85°C - Độ ẩm : 10% ~ 95% 	35,36

8507	60	90	<p>Ắc quy Lithium POSTEF 48V50Ah.</p>	<p>Ký hiệu SDA10-4850</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công nghệ Cell pin : LiFePO4 - Dung lượng danh định : 50Ah - Điện áp danh định : 48V - Dải điện áp làm việc : 40.5V – 54V - Điện áp ngắt thấp nhất : 40.5V - Dòng nạp : 0.2C - Nội trở : £ 40 mW - Cell PIN : 15 Cell + Điện áp 3.2V + Dung lượng : 50Ah - Nhiệt độ hoạt động: <ul style="list-style-type: none"> + Ở chế độ nạp : 0°C ~60°C + Ở chế độ xả : -20°C ~60°C - Kích thước : (441 x 410 x 131) (Rộng x sâu x cao) - Trọng lượng : 30kg 	26,12
			<p>Tủ lắp thiết bị ngoài trời</p>	<p>Ký hiệu PODS VN.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tủ đựng thiết bị ngoài trời - Kích thước tủ (cao x rộng x sâu) : (2050 * 800 * 800)mm ± 2mm - Độ dày khung thép : 1.5mm; Tải trọng chịu đựng : 3 600kg. - Thành tủ : 3 lớp, lớp cách nhiệt dày 40mm - Cánh tủ : <ul style="list-style-type: none"> + Khóa an toàn kết cấu 3 điểm + Khóa phụ kiểu móc + Ổ cắm nguồn máy phát : 63A, 230V, chuẩn IP67 - Khung giá lắp thiết bị: Chuẩn 19"; Tải trọng 3 300kg. - Hệ thông làm mát: Điều hòa công nghiệp DC 1500W; Thông gió: Quạt DC - Chiếu sáng: LED - Giám sát cảnh báo: <ul style="list-style-type: none"> + Nhiệt độ môi trường + Cháy nổ + Cửa mở + Ngập nước. - Nhiệt độ làm việc: -20°C~+70°C - Độ ẩm: 10% ~ 95% 	57,55%